

关于麦田能源 R110-G2 型号产品已全面符合质量标准的声明

尊敬的各位用户、合作伙伴及各界朋友：

针对国家市场监督管理总局 2025 年度产品质量监督抽查中发现的情况，麦田能源郑重声明：

经我司全面排查与整改，**该型号产品目前已完全符合国家标准，处于合格状态**。我们已于 2025 年 12 月主动委托两家权威检测机构对 R110-G2 系列产品进行全项目测试，**结果均为合格**。同时，我司按照监管要求重新生产的同型号产品，**经检测也全部符合国家质量标准**。

调查发现，该批次产品因软件程序问题，导致“方阵绝缘阻抗检测”与“残余电流检测”两项指标略超国标。我们已第一时间联系相关用户，通过远程升级等方式消除质量问题，并全面修订质量管理流程，杜绝类似问题再次发生。

麦田能源深刻认识到“质量是企业的生命线”，我们将持续完善管理体系，严格执行国家标准，确保每一台产品安全可靠。衷心感谢社会各方的监督与信任！

如有任何疑问或需协助，请随时联系我司客服热线或当地服务中心。

感谢大家一直以来的支持与理解!

麦田能源股份有限公司

2026年2月11日