



太阳能产品认证证书

证书编号: CQC21024283850

申请人名称及地址

麦田能源有限公司
浙江省温州市龙湾区空港新区滨海六路 205 号 C 幢 A203

制造商名称及地址

麦田能源有限公司
浙江省温州市龙湾区空港新区滨海六路 205 号 C 幢 A203

生产企业名称及地址

麦田能源有限公司无锡分公司 (V058275)
江苏省无锡市新吴区滴江路 11 号生产楼 3 楼

产品名称和系列、规格、型号

光伏并网逆变器
T15、T17、T20、T25 (见附件)

产品标准和技术要求

NB/T32004-2018

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2021 年 01 月 25 日 有效期至: 2026 年 01 月 25 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。



主任:

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070
<http://www.cqc.com.cn>



太阳能产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC21024283850

纸 号:

T25

直流输入: MPPT 电压范围 160V-850Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 27A*2; 交流输出: 3/N/PE ~, 220V, 50Hz/60Hz, Max.39.9A, 额定交流输出功率 25kW;

T20

直流输入: MPPT 电压范围 160V-850Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 27A*2; 交流输出: 3/N/PE ~, 220V, 50Hz/60Hz, Max.31.9A, 额定交流输出功率 20kW;

T17

直流输入: MPPT 电压范围 160V-850Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 27A*2; 交流输出: 3/N/PE ~, 220V, 50Hz/60Hz, Max.27.1A, 额定交流输出功率 17kW;

T15

直流输入: MPPT 电压范围 160V-850Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 27A/13.5A; 交流输出: 3/N/PE ~, 220V, 50Hz/60Hz, Max.23.9A, 额定交流输出功率 15kW.

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>