



产品认证证书

太阳能产品认证

证书编号: CQC22024352385

发证日期: 2022年08月12日

有效期至: 长期有效

委托人名称 麦田能源有限公司
及注册地址 浙江省温州市龙湾区空港新区金海三道 939 号

制造商名称 麦田能源有限公司
及注册地址 浙江省温州市龙湾区空港新区金海三道 939 号

生产企业名称 麦田能源有限公司
及生产地址 浙江省温州市龙湾区空港新区金海三道 939 号

产品名称和系列、规格、型号 光伏并网逆变器
T15-G3、T17-G3、T20-G3、T23-G3、T25-G3 (见附件)

产品标准和技术要求 NB/T32004-2018

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求, 特发此证。

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC22024352385

纸 号：

T25-G3

直流输入:MPPT 电压范围 140V-1000Vdc,最大直流输入电压 1100Vdc,最大输入电流 28A*2;
交流输出: 3/N/PE~, 220V, 50Hz/60Hz, Max. 39.9A, 额定交流输出功率 25kW;

T23-G3

直流输入:MPPT 电压范围 140V-1000Vdc,最大直流输入电压 1100Vdc,最大输入电流 28A*2;
交流输出: 3/N/PE~, 220V, 50Hz/60Hz, Max. 36.7A, 额定交流输出功率 23kW;

T20-G3

直流输入:MPPT 电压范围 140V-1000Vdc,最大直流输入电压 1100Vdc,最大输入电流 28A*2;
交流输出: 3/N/PE~, 220V, 50Hz/60Hz, Max. 31.9A, 额定交流输出功率 20kW;

T17-G3

直流输入:MPPT 电压范围 140V-1000Vdc,最大直流输入电压 1100Vdc,最大输入电流 28A*2;
交流输出: 3/N/PE~, 220V, 50Hz/60Hz, Max. 27.1A, 额定交流输出功率 17kW;

T15-G3

直流输入:MPPT 电压范围 140V-1000Vdc,最大直流输入电压 1100Vdc,最大输入电流 28A*2;
交流输出: 3/N/PE~, 220V, 50Hz/60Hz, Max. 23.9A, 额定交流输出功率 15kW.

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心